



WÓJT GMINY WILKÓW

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
tel. +48 77 419 55 11 - 15
fax. +48 77 419 55 11
www.wilkow.pl
e-mail: ug@wilkow.pl

Wilków, 13.07.2020 r.

RG.0003.8.2020.KGP

**Pan
Grzegorz Hubicki
Przewodniczący
Rady Gminy Wilków**

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 27 czerwca 2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Wilkowie: 29 czerwca 2020 r.) uprzejmie informuję:

Gmina Wilków w dniu 01.07.2020 r. zleciła laboratorium sprawdzenie używanego kruszywa poprzez pobranie stosownych próbek. Przedstawiciele laboratorium w tym dniu pobrali 2 próbki, jedną z osi drogi oraz jedną z placu składowego. Otrzymane wyniki badań z próbki pobranej z osi drogi wykazały, że materiał przekracza krzywe graniczne, ze względu na występowanie dużej ilości nadziarna, które zostało ręcznie dołożone z pobocza drogi przez przedstawicieli uczestniczących w pobraniu próbki. Natomiast wynik badań próbki pobranej z placu składowego wykazał, że zbadany materiał mieści się w polu prawidłowego uziarnienia zgodnie z SST.

Zamawiający zwrócił się pismem z dnia 08. 07.2020 r. do Wykonawcy o wyjaśnienie, w jaki sposób do materiału, który został wbudowany na drodze dostały się zanieczyszczenia w postaci destruktu, cegły oraz betonu i jakie podjęcie w związku z tym działania. Wykonawca wyjaśnił, że zanieczyszczenia powstały podczas załadunku tłucznia z hałd oraz placu składowego. Celem naprawy zaistniałej sytuacji Wykonawca wszystkie zanieczyszczenia usunął i delegował pracownika do nadzoru zarówno procesu załadunku materiału, sprawdzenia czystości skrzyń załadunkowych samochodów ciężarowych, jak i usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, które mogłyby ponownie powstać podczas wykonywania podbudów.

Kruszywo używane do ww. inwestycji posiada odpowiednią deklarację właściwości użytkowych, którą Wykonawca złożył Zamawiającemu.

Ponadto informuję, że prawidłowo są nadzorowane prace, które przebiegają zgodnie ze specyfikacją techniczną a etapowanie przebudowy drogi i układanie poszczególnych warstw jest zgodne z warunkami technicznymi i uzgodnione z Zamawiającym.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa